

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи ____ КЗ «Підгородненська міська публічна бібліотека для дітей» _____
2. Назва об'єкта фізичного оточення ____ бібліотека _____
3. Адреса розташування:
область
____ Дніпропетровська _____
район ____ Дніпровський _____
територіальна громада ____ Підгородненська ТГ _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) ____ місто _____
назва населеного пункту ____ Підгородне _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____
____ Кооперативна _____
номер будинку ____ 1 _____
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки ____ 48°34'24.3"N 35°05'45.7"E _____
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт
____ 43919917 _____
6. Кількість поверхів ____ 1 _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) ____ комунальна ____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____
____ bibliopidgorodne@ukr.net _____
9. Дата _____ проведення _____ оцінки
____ 27.08.2026 _____
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____
____ Рухлінська Тетяна Григорівна директор _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу	0	0	Фото відсутні
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)	0	0	Фото відсутні
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	Фото відсутні
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	0	0	Фото відсутні
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	0	0	Фото відсутні
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	0	0	Фото відсутні
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху	так	відповідає	Фото відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	так	відповідає	Фото відсутні
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра	так	відповідає	Фото відсутні
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок	ні	Не відповідає	Фото відсутні
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)	ні	Не відповідає	Фото відсутні
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових	ні	Не відповідає	Фото відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"	ні	Не відповідає	Фото відсутні
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра	Так	відповідає	Фото відсутні
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	Так	відповідає	Фото відсутні
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	ні	Не відповідає	Фото відсутні
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра	ні	Не відповідає	Фото відсутні
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю	ні	Не відповідає	Фото відсутні
13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	так	відповідає	Фото відсутні
3. Шляхи руху для осіб з			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра	ні	Не відповідає	Фото відсутні
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю	ні	Не відповідає	Фото відсутні
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра	так	відповідає	Фото відсутні
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок	0	Не відповідає	Фото відсутні
5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами	ні	Не відповідає	Фото відсутні
6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину	так	відповідає	Фото відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	так	відповідає	Фото відсутні
8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	так	відповідає	Фото відсутні
9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором	так	відповідає	Фото відсутні
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)	ні	Не відповідає	Фото відсутні
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	ні	Не відповідає	Фото відсутні
12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра	ні	Не відповідає	Фото відсутні
13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд	ні	Не відповідає	Фото відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
із унітазом і рукомийником			
14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності	ні	Не відповідає	Фото відсутні
15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	так	Відповідає	Фото відсутні
16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	ні	Не відповідає	Фото відсутні
17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	так	Відповідає	Фото відсутні
18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	так	Відповідає	Фото відсутні
19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях, або вони регульовані по висоті. Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра	так	Відповідає	Фото відсутні
20) шляхи евакуації та інформація	ні	Не відповідає	Фото відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
про них є доступними для осіб з інвалідністю			
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю	ні	Не відповідає	Фото відсутні
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):	0	0	0
1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок	0	0	0
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю	0	0	0
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра	0	0	0
4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху	0	0	0
5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5	0	0	0