

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _____
2. Назва об'єкта фізичного оточення ЦНАП Підгородненської міської ради
3. Адреса розташування:
область Дніпропетровська
район Дніпровський
територіальна громада Підгородненська територіальна громада
тип населеного пункту (місто/селище/село) місто
назва населеного пункту Підгородне
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо вулиця Центральна
номер будинку 43А
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки 48.57312312, 35.09664494
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об'єкт _____
6. Кількість поверхів 1
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) 0737965857, snar.pidgorodne@gmail.com, https://pidgorodne.otg.dp.gov.ua/
9. Дата проведення оцінки 28.08.2026р.
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію Мірошниченко Таміла Вікторівна, Т.в.о. начальника відділу з організації надання адміністративних послуг

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу		ні	
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)		ні	
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	ні	
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	висока	так	
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока	так	
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	так	
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху		так	
8) на прилеглої території та/або	висока	ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
шляхах руху відсутні сходи, наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше			
9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		так	
10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)		ні	
11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		так	
12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга		так	
13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності		ні	
2. Вхід до будівлі або споруди:			
1) на стіні праворуч або ліворуч від входних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про		так	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	так	
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		так	
4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		так	
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)		ні	
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної		так	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення (смуги)	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"		ні	
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		так	
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра		ні	
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю		ні	
13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока	ні	
3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
послуга:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра		ні	
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю	висока	так	
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		так	
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		так	
5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами		так	
6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		так	
7) ширина дверних отворів	висока	так	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті			
8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	
9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором		ні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)	висока	ні	
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока	так	
12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра		ні	
13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником		так	
14) шляхи і напрямки руху,		ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності			
15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока	так	
16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)		так	
17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока	так	
18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока	так	
19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях, або вони регульовані по висоті. Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра		так	
20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю		так	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю		ні	
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):			
1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		-	
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю		-	
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра		-	
4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху		-	
5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер		-	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована

б) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі

висока

-

Висновок***:

Відсутність є частково безбар'єрною

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

	З них			
	пересувають на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Осіб з інвалідністю				

Кількість осіб серед працюючих				
Осіб з інвалідністю	З них			
	пересувають на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності)

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

{Додаток 1 в редакції Постанов Кабінету Міністрів України № 311 від 18.03.2025, № 798 від 27.05.2026}

Управління об'єктами