

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи: Хуторо – Губиниський сільський клуб – філія комунального закладу «Підгородненський міський будинок культури ім. Т.Г. Шевченка» _____
2. Назва об'єкта фізичного оточення: Хуторо-Губиниський сільський клуб
3. Адреса розташування:
область : Дніпропетровська _____
район: Дніпровський _____
територіальна громада: Підгородненська міська територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село): село _____
назва населеного пункту: Хуторо-Губиниха _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо: вул.Нова _____
номер будинку: 2 _____
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки: 48.71395283, 35.08472773 _____
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об'єкт: UA 12020110010018393 _____
6. Кількість поверхів: один _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) : комунальна _____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилення на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності): kzprmbk@gmail.com _____
9. Дата проведення оцінки: 10.09.2026 року _____
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію: Кузьменко Галина Василівна-т.в.о.директора КЗ «Підгородненський міський Будинок культури ім.Т.Г.Шевченка» Підгородненської міської ради

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу		ні	відсутні
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)		ні	відсутні
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	ні	відсутні
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	висока	ні	відсутні
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока	ні	відсутні
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	ні	відсутні
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху		ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	ні	відсутні
9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ні	відсутні
10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)		ні	відсутні
11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		ні	відсутні
12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга		ні	відсутні
13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності		ні	відсутні
2. Вхід до будівлі або споруди:			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра		ні	відсутні
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	ні	відсутні
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		ні	відсутні
4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ні	відсутні
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)		ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		ні	відсутні
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"		ні	відсутні
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		ні	відсутні
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	ні	відсутні
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	відсутні
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра		ні	відсутні
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю		ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока	ні	відсутні
3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра		ні	відсутні
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю	висока	ні	відсутні
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра		ні	відсутні
4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ні	відсутні
5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами		ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		ні	відсутні
7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	ні	відсутні
8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	відсутні
9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором		ні	відсутні
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)	висока	ні	відсутні
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока	ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра		ні	відсутні
13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником		ні	відсутні
14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності		ні	відсутні
15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока	так	відсутні
16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)		ні	відсутні
17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока	ні	відсутні
18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока	ні	відсутні
19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях, або вони регульовані по висоті. Висота столів, стійок, пониженої		ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра			
20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю		ні	відсутні
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю		ні	відсутні
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):			
1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ні	відсутні
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю		ні	відсутні
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра		ні	відсутні

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху		ні	відсутні
5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована		ні	відсутні
6) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі	висока	ні	відсутні

Висновок***: об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Жінки	0			
Чоловіки	0			
Усього	0			

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності)

Жінки	0
Чоловіки	0
Усього	0

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

