

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи КЗПО "Будинок дитячої творчості"
Підгородненської міської ради Дніпропетровської р-ну Дніпропетровської обл.
2. Назва об'єкта фізичного оточення КЗПО "БДТ"
3. Адреса розташування:
область Дніпропетровська
район Дніпропетровський
територіальна громада Підгородненська МТГ
тип населеного пункту (місто/селище/село) місто
назва населеного пункту Підгородне
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____
вул. Школьна
номер будинку 129-А
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки 48.57755643, 35.11642573
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт UA 12020210010051215
6. Кількість поверхів 1
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____
bdtt_pidgorodne@ukr.net
9. Дата проведення оцінки 24.08.2026
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____
Костомар Світлана Сергіївна, директор

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
8) на прилеглої території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока	ни	
9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		ни	
10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)		ни	
11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		ни	
12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга		ни	
13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності		ни	
2. Вхід до будівлі або споруди:			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)		ні'	
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"		ні'	
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		ні'	
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні'	
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра		ні'	
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю		ні'	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра		ні	
7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока	так	
8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока	ні	
9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором		ні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)	висока	ні	
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока	ні	

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра			
20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю		ни	
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю		ни	
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):			1 поверх
1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок		н/а	
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю		н/а	
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра		н/а	

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересува- ються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Жінки	0	0	0	1
Чоловіки	0	0	0	0
Усього	0	0	0	1

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності)

Жінки	0
Чоловіки	0
Усього	0

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою